תנרחה
1:100

פריסה
1:100

	A6	107	A5	106	A4	105	A3	A2	A1	A
רום מתוכנן אספלט	364.28	364.23	363.99	363.93	364.05	364.25	364.38	364.45	364.68	364.70
רום קרקע קיימת	363.50	363.47	363.02	363.50	363.75	363.18	363.50	364.00	365.00	365.00
רום ראש קיר	364.58	364.53	364.29	364.23	364.35	364.55	364.68	364.75	364.98	365.00
מרחק	9.20	6.41	16.28	13.16	15.07	9.06	5.58	14.37	1.55	

הערות :

1. כל עבודות בטון יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 02.01 "עבודות בטון יומן באתר" של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
2. סוג הבטון:
   - קירות, תעלות ומעברים ב-40 דרגת השיחה 4.
   - כלונסאות ב-40 דרגת חשיפה 7.
3. כיסוי בטון
   - כלונסאות בקוטר 45 ס"מ- 6 ס"מ
   - כלונסאות בקוטר 60 ס"מ ויותר- 7.5 ס"מ
   - שאר האלמנטים 5 ס"מ.
   - הכיסוי יובטח באמצעות גופי בטון ב-30 בעובי 5 ס"מ, אשר יקשרו במרותקים שלא יעלו על 50/50 ס"מ.
4. פלדת הזיון תהיה מצולבת ורתיכה טוב פלדה פ-500W בצולת סיומת $\frac{1}{2}$.
5. כיפוי מטונות הפלדה לפי טבלה 7.1 תק' 466 מתן 1 .
6. פדיות מטונות הזיון הרכן מדידת תוך לאחר הכיפוי.
7. חפיית המטונות המוגדרים לא"א תהיה לסרוגין לא יותר מ- 50% בחתך אחד. ארוך החפיה ב 50 , אלא אם כן צוין אחרת בתכנית.
8. באורכת מוטות פלדה בחפיה הפחתה נטו בין המוט המארך לקוט המאורך יהיה 2ב לפחות ולא יותר מ-3ב.
9. פרחת חפשי מינימלי בין המוטות 40 מ"מ (כולל פרחתן בין המוטות בשכבות ברזל).
10. יש לתמוך זיון עליון ע"ג "מסמרים".
11. איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע .
   - איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע יעשה בהתאם למפרט הכללי.

יש לקרוא תוכנית זו עם תוכנית
SSH-ST-00000RWD-DD-3001

שינוי		